

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КвадроИнвест» (ООО УК «КвадроИнвест»)

Почтовый адрес: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина 6-в
тел. (8-351) 263-66-92, тел./факс (8-351) 266-71-01, E-mail: ukkvi@mail.ru
ИНН 7420010808, КПП 745301001, р/с 40702810090000013947
в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск,
БИК 047501779, к/с 30101810400000000779

№65 от 20.03.2016г

Технические условия

На присоединение объекта к электрическим сетям до 1000В

1. Наименование объекта: гаражный блок №12
2. Место расположения объекта: Челябинская область, Чебаркульский район д. Сарафаново, закрытый поселок «Еланчик»;
3. Категория электроснабжения III;
4. Присоединение: от №586П фидер №2 (БРУ)
5. Тип питающей линии: кабельная АШВу4х35мм²
6. Напряжение на котором необходимо выполнить питание объекта: 380 +/- 5%, трехфазный ввод.
7. Расчетная нагрузка: 20 кВт;
8. Выполнить в соответствии с данными техническими условиями проект электроснабжения объекта потребителя.

Генеральный директор ООО УК «КвадроИнвест»



Я.М.Окс

*Срок действия технических условий
предлен до 20.03.2020 года*

Ген. инженер

ООО УК «КвадроИнвест»

Исполнитель: С.М.Окс 8(351)2664918



С.М.Окс